

ENVIPARTNER, s.r.o.
Václavská 546/ 55
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1099090002-251/2018

VYŘIZUJE / LINKA

Fiala / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Benešov / 2.7.2018

Vyjádření k umístění bezdrátových hlásičů na podpěrné body NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost ENVIPARTNER, s.r.o., v zastoupení Obce Ostrov, požádala naší společnost (dále ČEZd), jako majitele dotčeného energetického zařízení, o umístění bezdrátových hlásičů varovného systému protipovodňové ochrany na podpěrné body nízkého napětí (NN - 1kV) v majetku ČEZd v obci Ostrov u Veliše.

Naše společnost souhlasí s umístěním protipovodňových hlásičů na podpěrné body nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s. při splnění níže uvedených podmínek.

Bezdrátové protipovodňové hlásiče budou umístěny na betonové sloupy venkovního vedení NN v obci Ostrov dle předloženého mapového podkladu. Bezdrátové protipovodňové hlásiče není možné umístit na dřevěné sloupy, konzole a střešníky. Bezdrátové protipovodňové hlásiče budou osazeny min. 1m pod stávajícím vedení NN a reproduktory umístěny mimo sloup na samostatné **oddálené** konzole o délce 0,6m.

Na některých betonových sloupech distribučního zařízení, kde je zároveň umístěné i veřejné osvětlení (dále VO), je potřeba bezdrátové protipovodňové hlásiče umístit tak, aby neomezovaly přístup k našemu distribučnímu zařízení.

Požadujeme, aby betonové sloupy měly z veřejně přístupného místa jednu třetinu svého obvodu po celé své délce volný prostor z důvodu možnosti vysunutí žebříku až k samotnému vrcholu a zajištění přístupu k energetickému zařízení.

Umístění bezdrátových hlásičů nesmí omezovat přístup, opravu a údržbu našeho energetického zařízení.

Uchycení svítidla/repro hlásiče musí být provedeno pod kabelovým svodem nebo pod ocelovou svodovou trubicí.

Všechny zdroje napájení je nutné umístit pod reproduktory nebo pod výložníky.

Před samotnou realizací umístění bezdrátových hlásičů na podpěrné body v majetku ČEZd, musí být uzavřena Smlouva o umístění zařízení mezi obcí Soutice a ČEZ Distribuce a.s. na základě podání písemné žádosti, jinak se jedná o umístění nedovoleného cizího zařízení na náš distribuční rozvod el. energie. Žádost musí obsahovat situační plánec s vyznačeným konkrétním podpěrným bodem a uvedené parcelní číslo pozemku, na kterém se nachází.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
| zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Umístěním zařízení nesmí být zvyšován vrcholový tah podpěrných bodů.

Napájení hlásičů musí být odděleno od distribuční sítě (není dovoleno využívat její vodič PEN).

Montáž musí provést odborná firma, při práci musí být dodrženy ustanovení ČSN 50 110-1 a PNE 33 3302, namontované zařízení nesmí tvořit oporu pro výstup k živým částem Distribuční soustavy

V případě poškození namontovaného zařízení vlivem provozování Distribuční soustavy nepřebírá společnost ČEZ Distribuce žádnou odpovědnost za vzniklé škody.

Konečnému uživateli varovného systému (tj. Obec Ostrov) umožníme provádět na bezdrátových hlásičích následnou péči a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce, a to za předpokladu, že během této doby nedojde k odstranění dotčených PB z důvodu rekonstrukce vedení NN. V tomto případě si zajistí konečný uživatel varovného systému přemístění hlásičů na nové sloupky veřejného osvětlení a to na jeho vlastní náklady.

S pozdravem



Tomáš Fiala
Technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.